

Analysecertificaat 19020401

Datum rapportage 28-02-2019
Datum analyse 28-02-2019

Opdrachtgever Rutges
Adres opdrachtgever Damzigt 60
 3454 PS De Meern
Opdrachtnummer Mr/1090228/01 Bon nummer
Monsternamen uitgevoerd door M. Oulhadir

Adres monstername -
 - -
Datum monstername 28-2-2019
Datum monsterontvangst 28-2-2019
Aantal monsters 1

Nomacon Asbestlaboratorium B.V.
 **Ursulinenhof 1**
4133 DA Vianen
 **T : +31 (0)88 - 1182680**
 **W: www.nomacon.nl**
 **E : laboratorium@nomacon.nl**
KvK : 56972342
BTW : NL852384762B01



Materiaal geanalyseerd conform NEN 5896 (m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie)

Monster nr.	Omschrijving	Materiaal	Soort(en) asbest en gewichtsprocenten (m/m)	Hechtgebonden *	Opmerkingen
19020401001	MK01 MR Marius prive	Cement	Niet aangetroffen <0,1%	N.v.t.	

* Schatting hechtgebondenheid (optioneel) conform NEN 5896

Toelichting

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Bij monsterneming door klant kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst, representativiteit en overige onderdelen van de monsterneming. Bij materiaaltype en hechtgebondenheid is de bevinding opgenomen die op het laboratorium van Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is geconstateerd. Deze kan afwijken van de waarneming die in het veld is gedaan. Wanneer in organisch gebonden materialen (bijvoorbeeld colovynyltegels, katten, teerlagen) of in kleefmonsters met de standaard analyse, stereo- en polarisatiemicroscopie (PLM) geen asbestvezels worden gedetecteerd, bevelen wij aan de monsters met scanning elektronen microscopie (SEM) te laten analyseren. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat ze met PLM niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn. Alle documenten behorende bij deze rapportage zijn gecontroleerd en geautoriseerd door de directeur of diens vervanger. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via verificatie@nomacon.nl o.v.v. het projectnummer. Nomacon Asbestlaboratorium B.V. is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium onder nummer L582.

Directeur

Dhr. Joram Buissant des Amorie

